

# ROMAN SELIGER ARMATURENFABRIK GMBH



An' n Slagboom 20 • 22848 Norderstedt • Postfach 7253 • 22831 Norderstedt  
Tel.: +49(+40) 523 06 4-0 • Fax +49 (+40) 523 06 4-25  
<http://www.seliger.de> • email: [info@seliger.de](mailto:info@seliger.de)

## EG-Konformitätserklärung

Des oben genannten Herstellers für das Produkt: Dampf-Trockenkupplung, eine Sicherheitsarmatur zum Schutz von Bedienungspersonal und Umwelt.  
(Selbstschließende Sicherheitsarmaturen als Auslaufschutz von Schläuche, Tankwagen usw.)

Typ : TD      DN25      PN25      180°C

Im Sinne der **EG-Richtlinie 94/9/EG**

Nach den Bestimmungen der oben genannten EG-Richtlinie wurde eine „Bewertung der Zündgefahr“ vorgenommen, dokumentiert und bei der benannten Stelle (Kenn.-Nr. 0032) hinterlegt.

Der Hersteller bescheinigt, dass die Dampf-Trockenkupplung der oben genannten Richtlinie entspricht und in der **Gerätegruppe II, Gerätekategorie 2, Temperaturbereich < 200°C** eingesetzt werden darf.

Folgende Normen und Regeln wurden angewandt:

- DIN 1127      Explosionsschutz, Grundlagen und Methodik
- DIN EN 13463-1      Nicht-elektrische Geräte für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen, Grundlagen und Anforderungen
- DIN EN 13463-5      Nicht-elektrische Geräte für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen, Schutz durch sichere Bauweise
- BG-Regel 132      Vermeiden von Zündgefahren infolge elektrostatischer Aufladung.

Kennzeichnung:      CE  II 2G T3

Norderstedt, d. 21.12.2005  
Ort, Datum

  
Frank Gut  
Unterschrift

Lt. Qualitätswesen  
Angaben zum Unterzeichner